

SEADISTATUD TOOTMISÜKSUSED

Mudeli nimi	Seerianumber

SEADISTAMISE ANDMED

Selgitus: eelsisestatud väärtused on Imatra Elekter AS poolt soovituslikud ning on mõeldud hõlbustamiseks sätete valikut. Kaldkirjas toodud funktsioonide seadistamine on soovituslik.

Parameeter	Alasagedus		Ülesagedus		Ülesagedusega piiratud sagedustundlik talitus (LFSM-O)	
	Sagedus	Aeg	Sagedus	Aeg	Sagedus	Statism
Seadistatud väärtus	47,4 Hz	0,1 s	51,6 Hz	0,1 s	50,2 Hz	5 %

<i>Automaatne taasülitus pärast häiringut võrgupinge taastumisel</i>		
Parameeter	Aeg	Sagedusvahemik
Seadistatud väärtus	60 s	49,0 - 50,1 Hz

Parameeter	Alapinge		Ülepinge I aste		Ülepinge II aste	
	Pinge	Aeg	Pinge	Aeg	Pinge	Aeg
Seadistatud väärtus	0,85 Un	1,5 s	1,11 Un	3 s	1,15 Un	0,1 s

Reaktiivvõimsuse reguleerimise meetod ja sätted	Reaktiivvõimsuse reguleerimise meetod $Q = \text{const}$ sättega $Q = 0$ var
---	--

MÄRKUSED

--

Kuupäev:

Käesolevaga kinnitan seadistatud väärtuste vastavust esitatud andmetele ning et tootmismooduli omanikku on informeeritud seadistatud väärtustest ning nende omavolilise muutmise keelust.

Seadistaja ees- ja perekonnanimi

Allkiri