

IMATRA ELEKTER AS LIITUMISTINGIMUSED

1. Üldsätted

- 1.1. "Imatra Elekter AS liitumistingimused" (edaspidi: liitumistingimused) reguleerivad Imatra Elekter AS (edaspidi: IE või võrguettevõtja või pool) poolt võrguga ühendamist, võrguühenduse taastamist või tarbimis- või tootmistingimuste muutmist liitujale (edaspidi: liituja või pool), kes soovib elektripaigaldise ühendamist võrguettevõtja võrguga (edaspidi: võrk) või muuta olemasoleva võrguühenduse tarbimis- või tootmistingimusi. Ühtlasi sätestab dokument elektrituruseadusest ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast lähtudes Imatra Elekter AS võrguga ühendamiseks vajalikud tingimused, sealhulgas tehnilised tingimused ning võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise põhimõtted.
- 1.2. Liitumistingimused on liitumislepingu lahutamatu osa, sõltumata nende lisamisest liitumislepingule. Liitumislepingule kohaldatakse liitumislepingu jõustumise ajal kehtivaid Imatra Elekter AS liitumistingimusi.
- 1.3. Võrguettevõtja tagab liitumistingimuste kättesaadavuse oma veebilehel <https://imatraelekter.ee>.
- 1.4. Võrguettevõtja võib liitumislepingus ettenähtud kohustusi täita ise või kasutada kohustuste täitmiseks kolmandaid isikuid. Liitumislepingu sõlmimisega kinnitab liituja oma nõusolekut selliseks võrguettevõtja kohustuste ja õiguste üleandmiseks ning valmisolekut vastutada oma kohustuste täitmise eest kas võrguettevõtja või tema poolt nimetatud kolmanda isiku ees.
- 1.5. Liitumislepingus ja/või liitumistingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest ja „Imatra Elekter AS elektrivõrguga liitumise ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise meetodikast“, mis on avaldatud võrguettevõtja veebilehel. Liitumislepingu sõlmimisega on liituja kinnitanud, et ta on liitumislepingu, sh liitumistingimuste, sisuga tutvunud, sisust aru saanud ja nõustub liitumislepinguga. Kui pooled on lepingus kokku leppinud tingimuses, mis erineb tüüptingimustes sisalduvast, kuulub kohaldamisele poolte kokkulepitud tingimus.
- 1.6. Liitumise või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise puhul, millega kaasneb võrguettevõtja liitumine või tingimuste muutmine Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga, mis võib kaasa tuua liitumise põhivõrguga või olemasoleva põhivõrgu ühenduse tingimuste muutmise, järgitakse vastavalt ka kehtivaid Elektrilevi OÜ liitumistingimusi ning „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimusi“.

2. Mõisted

- Liitumistingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui käesolevast dokumendist ei tulene teisiti.
- 2.1. **ajutine tehniline lahendus** – võrguettevõtja poolt liitumislepingu tingimuste tähtaegse nõuetekohase täitmata jäämise riski ennetamiseks ehitatud ajutine elektripaigaldis;
 - 2.2. **elektripaigaldis** – elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate elektriseadmete, -juhtide ja -tarvikute paigaldatud talitluslik kogum;
 - 2.3. **elektrijaam** – elektrienergia tootmise ühest või mitmest tootmismoodulist koosnev talitluskogum koos selle juurde kuuluvate abiseadmete ja rajatistega;
 - 2.4. **energiapargimoodul** – elektrienergia tootmisüksus või tootmisüksuste kogum, mis on võrku ühendatud kas mittesünkroonselt või on ühendatud jõuelektroonikaseadmete kaudu;
 - 2.5. **indikatiivne hinnainfo** – vaadeldaval ajahetkel teadaolevast infost lähtuv vähim eeldatav hind, mis on mõeldud tagatistasu maksmise otsuse tegemiseks;
 - 2.6. **jaotusalaajaam** – käesoleva dokumendi tähenduses 6 - 20 kV alajaam, kus puuduvad jõutrafad;
 - 2.7. **keskpinge** – käesoleva dokumendi tähenduses pinge 10 kV;

- 2.8. **kindlaksmääratud piirkond** – piirkond, kus kliendi liitmiseks Imatra Elekter AS-i omandis oleva elektrivõrguga on vaja ehitada või rekonstrueerida kuni 200 m madalpingeliini;
- 2.9. **kaitsme nimivool** – kaitset läbida võiv maksimaalne püsiv vool amprites, mille juures kaitse ei rakendu;
- 2.10. **kooskõlastamine Elering AS-ga** – elektrijaamade IE võrguga ühendamise põhivõrguettevõtja teavitamine vastavalt elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjale ja kehtivatele Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustele;
- 2.11. **liituja** – tarbija, elektrienergia tootja, liinivaldaja, energiasalvestusüksuse (või energiasalvestusseadme) omanik või teine võrguettevõtja, kes taotleb oma elektripaigaldise ühendamist võrguga või tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmist;
- 2.12. **liitumine** – käesoleva dokumendi tähenduses liituja elektripaigaldise esmakordne ühendamine võrguga, sh võrguühenduse taastamine;
- 2.13. **liitumisleping** – liitumise või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise kohta võrguettevõtja ja liituja vahel sõlmitav kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis leping;
- 2.14. **liitumiskilp** – võrguettevõtjale kuuluv, koormusvoolu piirava kaitselüliti ja elektrienergia mõõtesüsteemiga komplekteeritud elektrikilp, milles asub liitumispunkt;
- 2.15. **liitumispunkt** – võrguühenduse kasutaja või liituja elektripaigaldise kokkulepitud ühenduskoht võrguettevõtja võrguga;
- 2.16. **liitumispunkti kaitse** – madalpinge liitumispunktist võrgu pool asuv kaitse, mis määrab maksimaalse koormusvoolu suuruse kliendi elektripaigaldises;
- 2.17. **liitumistaotlus** – vormikohane dokument, millega liituja taotleb IE-lt elektripaigaldise ühendamist võrguga või olemasoleva võrguühenduse tingimuste muutmist;
- 2.18. **liitumistasu** – liituja poolt võrguga ühendamise eest makstav tasu;
- 2.19. **madalpinge** – käesoleva dokumendi tähenduses pinge 230/400 V;
- 2.20. **maksetähtpäev** – kalendripäev, millal tasu peab olema laekunud võrguettevõtja arvelduskontole;
- 2.21. **maksimumvõimsus** – maksimaalne pidev aktiivvõimsus, mida suudab tootmismoodul toota ja millest on lahutatud mooduli omatarbe (tarve, mis on seotud üksnes sellesama tootmismooduli tootmise tagamisega ja mida ei suunata võrku) võimsus ning mis on määratletud liitumis- või võrgulepinguga;
- 2.22. **mõõtepunkt** – koht, kus mõõdetakse elektripaigaldist läbivat elektrienergiat;
- 2.23. **ER** – põhivõrguettevõtja Elering AS;
- 2.24. **piirkonnaalajaam** – alajaam ülepingega 35-110 kV ja alampingega 6-35 kV;
- 2.25. **sünkroonmoodul** – jagamatu seadmestik, mis suudab toota elektrienergiat nii, et genereeritud pinge sagedus, generaatori pöörlemiskiirus ja võrgusagedus on püsivas vastavuses ja seega sünkroonsed;
- 2.26. **tarbimiskoht** – koht, kus ostja kasutab või võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat;
- 2.27. **tarbimistingimused** – pingesüsteem, võrguühenduse läbilaskevõime elektrienergia võrgust tarbimisel, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg või elektrivarustuse taastamise aeg, liitumispunkti asukoht;
- 2.28. **tingimuste muutmise** – tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmise;
- 2.29. **tingimuste muutmise tasu** – tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest makstav tasu;
- 2.30. **tootja** – turuosaline, kes soovib toota või toodab elektrienergiat ühe või mitme tootmismooduli abil;
- 2.30.1. **mikrotootja** – tootja, kes soovib kasutada või kasutab elektrienergia tootmiseks kolmefaasilises süsteemis kuni 15 kW maksimumvõimsusega tootmismoodulit või ühefaasilises süsteemis kuni 5 kW maksimumvõimsusega tootmismoodulit ja kelle võrgulepingus on selles kokku lepitud;
- 2.31. **tootmismoodul** – sünkroonmoodul või energiapargimoodul;
- 2.32. **tootmiseseade** – mõiste „tootmismoodul“ sünonüüm, elektrienergia tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis;

- 2.33. **tootmistingimused** – pingesüsteem, tootismooduli tüüp ja maksimumvõimsus, võrguühenduse läbilaskevõime elektrienergia võrku andmisel, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg või elektrivarustuse taastamise aeg, liitumispunkti asukoht;
- 2.34. **tootmissuunaline liitumine** – liitumine ja tingimuste muutmine elektrienergia võrku andmiseks;
- 2.35. **tootmisüksus** – elektrienergia tootmise üksikseade, mis muundab päikesekiirguse, kineetilise- või soojusenergia elektrienergiaks ning mille kogum moodustab tootismooduli;
- 2.36. **veebileht** – võrguettevõtja interneti kodulehekülg aadressil <https://www.imatraelekter.ee>;
- 2.37. **võrguühendus** – elektriline ühendus võrguettevõtja võrgu ja liituja elektripaigaldise vahel;
- 2.38. **võrguühenduse läbilaskevõime** – elektrienergia tarbimiseks ja võrku andmiseks eraldi lubatud võrguühenduse maksimaalne võimsus või kaitseseadme nimi- või sättevool. Liitumislepingus ja võrgulepingus kokku lepitud läbilaskevõimet kW-des käsitatakse võimsusteguri väärtuse 1 juures. Ühest väiksema võimsusteguri väärtuse juures loetakse läbilaskevõime kW-des võrdseks läbilaskevõimega kVA-des. Võrguühenduse läbilaskevõime loetakse võrgust tarbimise suunaliseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
- 2.39. **võrk** – võrguettevõtja elektripaigaldis või selle osa, mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks liitumispunktini või liitumispunktist.

3. Liitumisleping

- 3.1. Võrguettevõtja tagab liitujale liitumise või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise liitumislepingus kokkulepitud tingimustel ja ajal.
- 3.2. Uue võrguühenduse loomiseks sõlmitakse liitumisleping kinnistu omanikuga. Kinnistu omanik võib volitada lepingut enda nimel sõlmima teist isikut. Olemasoleva võrguühenduse tarbimis- ja tootmistingimuste (s.o liitumispunkti asukoht, võrgu läbilaskevõime suurendamine, 1-faasilt 3-faasile üleminek, tootmistingimuste lisandumine) muutmiseks sõlmitakse liitumisleping võrgulepingu osapoolega, kellel on õiguslik alus kinnistut või ehitist kasutada. Juhul, kui võrgulepingu osapooleks ei ole kinnistu või ehitise omanik ja omanik soovib muuta tarbimis- või tootmistingimusi, esitab kinnistu/ehitise omanik koos liitumistaotlusega võrgulepingu osapoole kirjaliku nõusoleku.
- 3.3. Liituja esitab koos liitumistaotlusega liitumispunkti soovitatavad parameetrid ning liitumistaotluse vormil näidatud dokumendid. IE-l on õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist ka pärast liitumistaotluse vastuvõtmist. Esitatud andmed ja dokumendid on liitumislepingu koostamise aluseks. IE poolt nõutud andmete tähtaegselt esitamata jätmisel on IE-l õigus liitumistaotluse menetlemine lõpetada ja liitumispakkumise väljastamisest keelduda.
- 3.4. Liitumispunkti ja tarbimiskoha vaheline kaugus mõjutab elektrivarustuse kvaliteeti tarbimiskohas. Liitumispunkti ja tarbimiskoha vaheline juhistik peab tagama nõuetekohase pingekvaliteedi tarbimiskohas.
- 3.5. Tingimuste muutmine:
- 3.5.1. Võrguühenduse tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmist võimaldatakse, kui need on fikseeritud kehtivas võrgulepingus.
- 3.5.1.1. Kui kehtivas võrgulepingus on olemasoleva võrguühenduse lähteandmed puudulikud, siis lähtutakse alljärgnevas loetelus olulisuse järjekorras nimetatud dokumentidest (samanimeliste dokumentide paljususe korral juhindutakse kõige hiljem jõustunud dokumentidest):
- liitumisleping või võrguühenduse kasutamise leping;
 - võrgu- ja/või elektrileping;
 - elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise leping;
 - võrguühenduse fikseerimise kokkulepe;
 - piiriltusakt turuosalise ja ELV vahelise omandi- ja teeninduspiiri määramiseks.

- 3.5.2. Võrguettevõtja plommi olemasolu kaitseseadmel ei ole käsitatav liituja ja võrguettevõtja varasema kokkuleppena võrguühenduse läbilaskevõime kohta.
- 3.5.3. Elamu liitumispunkti lubatud kaitsme suurus leitakse dokumentaalse tõestuse puudumisel järgmiselt:
- eramutel 1x20 A või 3x16 A;
 - mitmekorterilistel elamutel:

Korterite arv	4	6	8	12	14	18	20	24	30	40	60	100	200	300
Elektri-pliitideta (A)	25	32	32	40	40	50	50	63	63	80	100	125	160	250
Elektripliitidega (originaalprojekti kohaselt) (A)	32	40	40	50	63	63	63	80	100	100	125	200	315	500

- 3.6. Võrguga ühendamise või tingimuste muutmise seotud võrgu konfiguratsiooni ja tehnilised parameetrid määrab vastavalt elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjale IE. Liitumiseks vajalik elektripaigaldis projekteeritakse, ehitatakse või rekonstrueeritakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, normdokumentidele ja nende alusel välja töötatud IE juhenditele.
- 3.7. Liitumiseks või tingimuste muutmiseks väljastab IE liitujale liitumislepingu pakkumise 30 päeva jooksul alates nõuetekohase liitumistaotluse vastuvõtmisest. Juhul, kui liitumislepingu täitmiseks peab IE liituma või tingimusi muutma Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga ja/või põhivõrguga, väljastab IE liitumislepingu pakkumise kuni 30 päeva jooksul alates Elektrilevi OÜ või Elering AS poolt pakkumise väljastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
- 3.8. Liitumislepingu pakkumine kehtib selle väljastamisest 60 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
- 3.9. Liitujal on õigus liitumislepingust taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, saates selleks vabas vormis taganemisavalduse e-postil info@imatraelekter.ee. IE käsitab liituja poolset arve tasumist sõnaselge nõusolekuna selle kohta, et IE võib alustada liitumislepingu täitmisega. Liituja kohustub tasuma kõik kulud, mis IE on seoses liitumislepingu täitmisega kandnud.
- 3.10. IE saab tagada liitumislepinguga endale võetud kohustuste nõuetekohase täitmise juhul, kui ta saab liitumiseks või tingimuste muutmiseks vajaliku võrgu ehitamiseks vajalikud load, kooskõlastused ja/või elektrivõrgu ehitamiseks vajaliku maakasutusõiguse mõistlikel tingimustel.
- 3.11. Kui liitumislepingu täitmise käigus selgub liitujast tulenev liitumislepingu täitmist takistav asjaolu, s.o võrguettevõtja ei saa projekteerida või ehitada või teha muud toimingut, (muuhulgas, kui liituja maa-alal puudub detailplaneering või ehitusõigus, detailplaneeringus ei ole määratud elektrivõrgu asukohta, liituja maa-ala on ettevalmistamata, sh ei ole tagatud ehitusfront, ei ole tagatud pinnas vastavalt vertikaalplaneeringule, tee asukohad ei ole maha märgistatud, kinnistu piirimärgid puuduvad, puudub juurdepääsutee, puudub pinnavee äravool), siis võrguettevõtja teavitab liitujat liitumislepingu täitmist takistavast asjaolust ja määrab liitujale takistuse kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.
- 3.12. Kui liitumislepingu täitmise käigus selgub õigusaktist tulenev või muu võrguettevõtjast mittesõltuv liitumislepingu täitmist takistav asjaolu (näiteks võrguettevõtja ei saa maakasutusõigust, kohaliku omavalitsuse poolt projekteerimistingimuste väljastamata jätmise, detailplaneeringu ala ei ole tehnorajatise ehitamiseks ette valmistatud, takistus seoses maaviljelusega või metsa majandamisega), s.o võrguettevõtja ei saa projekteerida või ehitada või teha muud toimingut, siis võrguettevõtja teavitab esmalt liitujat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis liitumislepingu täitmist takistavast asjaolust. Võrguettevõtja määrab pärast takistava asjaolu äralangemist takistuse esinemise kestuse alusel liitumislepingu täitmiseks uue tähtaja ja teavitab sellest liitujat.

- 3.13. IE saab tagada liitumislepinguga endale võetud kohustuste nõuetekohase täitmise juhul, kui ta saab liitumiseks või tingimuste muutmiseks vajaliku võrgu ehitamiseks vajalikud load, kooskõlastused ja/või elektrivõrgu ehitamiseks vajaliku maakasutusõiguse mõistlikel tingimustel.
- 3.14. Kui liituja või IE soovib pärast liitumislepingu sõlmimist ja enne täitmisele asumist muuta liitumispunktiga seotud lepingutingimusi, sõlmitakse üldjuhul uus liitumisleping uutel tingimustel.
- 3.15. Võrguettevõtja kinnitab võrguühenduse valmimist või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist st oma liitumislepingust tuleneva kohustuse täitmist, liitujale võrguettevõtja või tema esindaja poolt saadetava teavituskirjaga.
- 3.16. Liituja täidab elektripaigaldise võrguga ühendamiseks või tarbimis- või tootmistingimuste muutmiseks kokkulepitud tähtpäevaks liitumislepingust ja õigusaktidest tulenevad omapoolsed kohustused.
- 3.17. Liitumislepingu täitmise käigus, kaasa arvatud punkti 12 alusel rajatud võrk kuulub IE-le.
- 3.18. Kui liituja ei ole 3 aasta jooksul alates punktis 3.15 nimetatud teavituskirja saatmisest sõlminud liitumislepingus kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimustel vastavat võrgulepingut, ei pea võrguettevõtja tagama liitumislepinguga kokkulepitud ja loodud tarbimis- ja/või tootmistingimustel võrguühenduse kasutamise võimalust.
- 3.19. Põhivõrguga liitumisel või olemasoleva põhivõrgu ühenduse tingimuste muutmisel ning IE jaotusvõrguga liituvate elektrijaamade kooskõlastamisel põhivõrguettevõtjaga Elering AS (ER) järgitakse kehtivaid Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimusi (kättesaadavad põhivõrguettevõtja ER veebilehel www.elering.ee).

4. Liitumispunkt

- 4.1. Madalpingel saab IE võrguga liituda pingel 230/400 V. Keskpingel saab IE võrguga liituda pingel 10 kV.
- 4.2. Madalpingel võrguga liitumisel paigaldab IE liitumispunkti mõõtesüsteemi ja liitumispunkti võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsmega komplekteeritud liitumiskilbi. Tarbimis- või tootmistingimuste muutmisel paigaldatakse liitumiskilp juhul kui puudub tehniline võimalus olemasoleva kaitsme asendamiseks endises asukohas või kliendi soovil.
- 4.3. Liitumispunktide tehnilised lahendused:
 - 4.3.1. Igal madalpinge võrguühendusel peab olema võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitse, mille nimi- või sättevool on liitumislepingus kokku lepitud.
 - 4.3.2. Liitumispunkti asukoht peab olema valitud selliselt, et liitumiskilpi oleks võimalik paigaldada ja võrguühendust välja ehitada sõltumata liituja elektripaigaldise valmimisest.
 - 4.3.3. Kui ei lepita kokku teisiti, siis asub madalpingel liitumise korral liitumispunkt:
 - liitujale kuuluva kinnistu vahetus läheduses või kinnistul asuvas liitumiskilbis;
 - liituja kinnistu läheduses või kinnistul asuva alajaama jaotusseadmes.
 - 4.3.4. Kui madalpingel liitumisel liitumispunkt asub alajaamas (v.a. hoonesisene alajaam), peab 0,4 kV jaotusseade kuuluma IE-le.
 - 4.3.5. IE ei paigalda liitumisega seoses liitumispunkti läbilaskevõimet määrava kaitsme järele liitujale kuuluvatele liinidele täiendavaid lülimis- või kaitseseadmeid.
 - 4.3.6. Olemasolevale kortermajale paigaldatakse liitumiskilp üldmõõtmise vajaduse tekkimisel, kui vastavat mõõtesüsteemi ei ole võimalik paigaldada kliendile kuuluvasse kilpi.
 - 4.3.7. Keskpingel liitumisel asub liitumispunkt alajaama jaotusseadmes või mõõtekambris, kui ei lepita kokku teisiti. IE-le kuuluv keskpinge jaotusseade peab asuma eraldi hoones või hoonesiseste alajaamade korral eraldi sissepääsuga ruumis.
 - 4.3.8. Uue keskpinge võrguühenduse loomisel kasutatakse IE keskpinge jaotusseadmes võimsuslülitiga lahtrit koos kaitseterminaliga.
 - 4.3.9. Uue keskpingel võrguühenduse loomisel ja/või tingimuste muutmisel ei väljastata liitumispakkumist liitumispunkti asukohaga piirkonnaalajaama jaotusseadmes, välja arvatud võrguettevõtjale. Võrgu konfiguratsioonist tulenevalt võib IE ettepanekul liita

piirkonnaalajaama jaotusseadmesse ka teisi keskpingel liitujaid alates võimsusest 6 MW.

- 4.3.10. Keskpingel liitumisel alajaamas, kus puuduvad IE-le kuuluvad jaotustrafo ja madalpinge jaotusseade, näeb IE ette oma võrguosale vajaliku alajaama omatarbe võtmise IE elektripaigaldisest liituja elektripaigaldist selleks kasutamata.
- 4.3.11. Uut liitumist keskpingel võimaldatakse võrguühenduse läbilaskevõimega alates 630 kW-st.
- 4.4. Kui IE-l on kavas muuta olemasoleva keskpingevõrgu nimipinget, peab liituja paigaldama seadmed, mis töötavad ka muudetud nimipingel. Sellekohane info antakse liitujale tehniliste tingimustega.
- 4.5. Liitumispunkti esialgne asukohta kirjeldus lepatakse kokku liitumislepingus. Esialgne liitumispunkti asukohta kirjeldus võib liitumise käigus muutuda. Juhul kui kokkulepitud liitumispunkti asukohta kirjeldus muutub, sõlmitakse liitumislepingu lisa.
- 4.6. Madalpingel liitumisel ja tingimuste muutmisel kasutatakse järgmist liitumispunkti kolme faasiliste kaitsmete nimiväärtuste rida (sulgudes sätteväärtused):
 - 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, (180), 200, (225), 250, (280), 315, (350), 400, (450), 500, (560), (600), 630, (700), (750), 800, (900), 1000, (1125), 1250, (1280), (1440), 1600, (1800), 2000, (2250), 2500 A;
 - uut liitumist ühefaasilisel pingesüsteemil ei võimaldata;
 - tingimuste muutmisel võimaldatakse ühefaasilist võrguühendust suurendada kuni 25A-ni (k.a.);
 - alates kaitsme nimivoolust 125 A (k.a.) võib kasutada sätteregeerimisega kaitselüliteid vastavalt kaitsme nimi- ja sätteväärtuste reale. Kasutatav sätte asetus peab olema visuaalselt kontrollitav ja sätte regulaatorid kaetud läbipaistva plommitava kattega;
 - 6 A-st väiksema nimivooluga elektripaigaldise võrguga ühendamist ei võimaldata.
- 4.7. Madalpinge võrguühenduse läbilaskevõime korral 400 kuni 630 A võib liitumispunkti ühendatavate liituja paralleelkaablite arv olla kuni 2, millest kummalgi ei ületa ühe faasijuhi ristlõikepindala 300 mm²; alates läbilaskevõimest 700 A võib liituja paralleelkaablite arv olla kuni 4, faasijuhi ristlõikepindalaga kuni 300 mm² kui tehniliselt ei ole põhjendatud teisiti.
- 4.8. Alates 630 A madalpinge liitumisest ja tingimuste muutmisel asub liitumispunkt üldjuhul alajaama 0,4 kV jaotusseadmes. Tehnilis-majandusliku otstarbekuse korral võib liitumispunkt alates 400 A paikneda ka alajaama 0,4 kV jaotusseadmes.
- 4.9. Üldjuhul võib kinnistul olla üks liitumispunkt. Mitu liitumispunkti võib ühel kinnistul olla järgmistel juhtudel:
 - täiendav liitumispunkt on vajalik hoone erinõuetest tulenevalt, sh automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi toiteks;
 - võrguettevõtjal ei ole tehniliselt võimalik ühe liitumispunkti kaudu soovitud võimsust ühendada;
 - kinnistu on kaasomandis;
 - kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, kus igale katastriüksusele rajatakse eraldiseisev liitumispunkt;
 - kinnistul on olemasolevad erinevatele omanikele kuuluvad hooned;
 - kinnistul on samale omanikule kuuluv elamuhoone ja eraldi äritegevuseks kasutatav hoone (äritegevuse tõenduseks on ettevõtte juriidiline aadress);
 - võrguettevõtja hinnangul on võrgu konfiguratsiooni seisukohalt tehniliselt põhjendatud hoone või kinnistu osadele omaette liitumispunktide väljaehitamine;
 - mitu (hoonestusaladele vastav arv) liitumispunkti on ette nähtud detailplaneeringus.
 - kui liituja soovib, et tema salvestusseadme poolt võrgust võetud ja võrku antud energiat mõõdetakse, eeldusel et liitumispunkt luuakse ainult salvestusseadme jaoks;
 - täiendav liitumispunkt on vajalik elektrisõidukite laadimistaristule madalpingel alates kaitsme nimivoolust 40 A ja keskpingel.

- 4.10. Nimiväärtuste reast erineva nimivooluga olemasoleva kaitsme korral asendatakse kaitse tingimuste muutmisel (va kaitsme nimivoolu suurendamisel) kokkuleppel kliendiga nimiväärtuste reas lähima suurema või väiksema kaitsmega.
- 4.11. IE võimaldab jaotatud võrguteenuse müüki üksnes korter- või ridaelamute ning garaažide tarbimiskohtades, kui kinnistu sihtotstarve on vähemalt 50% ulatuses elamumaa ja kui mõõtesüsteemid paiknevad vastavalt IE nõuetele. Vastasel juhul peab igal tarbimiskohal olema eraldi liitumispunkt või kõigil tarbimiskohtadel ühine liitumis- ja mõõtepunkt.
- 4.12. Madalpinge võrguühenduse üleviimist keskpingele või vastupidi käsitatakse tingimuste muutmisena.
- 4.13. Mitme liitumispunktiga tarbimiskoha läbilaskevõime muutmist käsitatakse tingimuste muutmisena.
- 4.14. Olemasolevale tarbija võrguühendusele tootmistingimuste taotlemist käsitatakse tingimuste muutmisena.

5. Mõõtepunkt

- 5.1. Madalpingel liitumisel asub mõõtepunkt liitumiskilbis, kui võrguettevõtja ei määra teisiti.
- 5.2. Keskpingel liitumisel peab mõõtepunkt asuma liitumispunktis.
- 5.3. IE esindajatel peab mõõtepunktile olema vaba juurdepääs.
- 5.4. Kui enne võrguühenduse läbilaskevõime suurendamist keskpingel paiknes mõõtepunkt madalpinge poolel, siis pärast läbilaskevõime suurendamist peab mõõtepunkt üldjuhul paiknema keskpingel.
- 5.5. Mõõtepunktid kortermajades:
 - 5.5.1. Korterehamu võrguga ühendamiseks või tarbimistingimuste muutmiseks esitab IE tehnilised tingimused mõõteseadmete paigaldamise võimaldamiseks.
 - 5.5.2. Kui liitumistaotluse esitamisel võrguga ühendamiseks soovib liituja ühist võrguteenuse ostu, paikneb ühisostu mõõtepunkt liitumiskilbis. Tarbimiskohtade (korterid, üldvalgustus jms) mõõtepunktide paiknemise näeb liituja ette mõõtekeskus(t)es. Tarbimiskohtade mõõtesüsteemid paigaldab liituja.
 - 5.5.3. Kui liitumistaotluse esitamisel võrguga ühendamiseks soovib liituja jaotatud võrguteenuse ostu, paiknevad tarbimiskohtade mõõtepunktid mõõtekeskus(t)es. Mõõtesüsteemid paigaldab võrguettevõtja.

6. Üldnõuded elektripaigaldistele

- 6.1. Pooled tagavad, et nende omandis või valduses olevad liitumislepingu täitmiseks vajalikud ja/või ehitatavad elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele.
- 6.2. Liituja tagab tarbimis- või tootmistingimuste muutmisel oma elektripaigaldise vastavuse muudetavate tingimustega.
- 6.3. Kui seadme ohutuse seaduse § 9 alusel kehtestatud elektripaigaldise nõuete määrase kohaselt ei ole elektripaigaldise kasutusele võtmisele eelnev audit vajalik, pingestab võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui ta on saanud eelnimetatud määruuses sätestatud kinnituse elektripaigaldise nõuetele vastavuse ja kasutamise ohutuse kohta.
- 6.4. Võrguettevõtja pingestab liitumispunkti esmakordselt pärast võrguga ühendatava elektripaigaldise nõuetekohasuse kindlaks tegemist vastavalt elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjale.

7. Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu

- 7.1. Liituja maksab võrguettevõtjale tasu liitumislepingus kokkulepitud tingimustel ja ulatuses. Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutatakse vastavalt võrguettevõtja liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise meetodikale. Liitumistasule ja tingimuste muutmise tasule lisanduvad õigusaktidega sätestatud maksud.
- 7.2. Liitumislepingus kokkulepitud tasu võib muutuda liitumislepingus ettenähtud ulatuses ja alustel.

- 7.3. Liitumispunkti kaitsme nimivoolu vähendamine ja liitumis- või mõõtepunkti asukohta muutmine toimub kulupõhise kalkulatsiooni alusel.
- 7.4. Liitumistasu kulupõhine kalkulatsioon sisaldab õigusakti kohase mõõtesüsteemi ja selle paigaldamise maksumust. Tingimuste muutmise tasu ei sisalda mõõtesüsteemi maksumust, välja arvatud juhul kui tingimuste muutmise tõttu tuleb paigaldada uutele tingimustele vastav mõõtesüsteem.
- 7.5. Kui tarbija või tootja liitumisel või tingimuste muutmisel IE võrguühendusel on IE-l vajalik liituda Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga, mis toob kaasa Elektrilevi liitumise põhivõrguga või olemasoleva põhivõrguühenduse tingimuste muutmise, siis lisandub liitumis- või tingimuste muutmise tasule ka Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga ning Elering AS põhivõrguga liitumise või tingimuste muutmise kulu vastavalt kehtivatele Elektrilevi OÜ liitumistingimustele (kättesaadavad Elektrilevi veebilehel www.elektrilevi.ee) ja Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustele (kättesaadavad põhivõrguettevõtja veebilehel).
- 7.6. Punktis 7.5 nimetatud juhul väljastab IE liitujale ER-i menetlustasu arve, mis kuulub liituja poolt tasumisele 7 päeva jooksul arve väljastamisest alates.
- 7.7. IE-l on õigus keelduda liitumislepingu pakkumise väljastamisest, kui liituja ei ole tähtaegselt tasunud ER menetlustasu või on jätnud tähtaegselt esitamata mõne IE poolt liitumistaotluse menetluse raames küsitud dokumendi. Puuduste likvideerimata jätmisel on IE-l õigus liitumistaotluse menetlemine lõpetada ja liitumispakkumise väljastamisest keelduda.
- 7.8. Kui liitumislepingu täitmiseks on IE-l omakorda vajalik sõlmida liitumisleping Elektrilevi ja/või ER-iga, siis on IE-l õigus liituja poolt makstavat liitumistasu vastavalt tegelikele Elektrilevi ja/või ER-i liitumiskuludele ühepoolselt suurendada või vähendada. IE teavitab liitujat Elektrilevi ja/või ER-iga lepingu sõlmimise vajadusest vastavalt liitumislepingule.
- 7.9. IE-l on õigus seada kalkulatsiooni põhise tasuga liitumislepingu tingimused sõltuvusse teistest sama võrguosa suhtes jõus oleva(te)st liitumislepingu(te)st.
- 7.10. Liitumislepingus kokkulepitud tasu võib suureneda, kui liitumislepingu sõlmimisel ei olnud tasu suurenemist võimalik mõistlikke meetmeid kasutusele võttes ette näha ja võrguettevõtja on liitujat tasu suurenemisest teavitanud. Liitumislepingus kokkulepitud tasu võib suureneda muuhulgas järgmisest asjaoludest tingituna:
- maaomanike erinõuded sh. maakasutusega kaasnevad põhjendatud kompensatsioonid ja keskkonnakaitsest tulenevad erinõuded;
 - arheoloogilistest leidudest põhjustatud täiendavad kulud;
 - maakaabli/õhuliini paigaldamise tehnoloogilised erinõuded (suundpuurimine, tee sulgemise tasud jms);
 - liinitrassi ehitusmahu suurenemine kooskõlastajate põhjendatud erinõuete tõttu (erineb projekti lähteülesandest);
 - hoonesiseste alajaamade ehitamisest tulenevad konstruktsioonilised erinõuded, mis selguvad projekteerimise käigus;
 - liitumislepingu täitmiseks korraldatud ehitushanke tulemustest tulenev töö kallinemine võrreldes kalkulatsioonis ettenähtuga.
- 7.11. Võrguettevõtja esitab liitumistasu või tingimuste muutmise tasu maksmiseks liitujale arve. Liituja maksab võrguettevõtjale liitumistasu või tingimuste muutmise tasu arvel märgitud maksetähtpäevaks, viidates arvel olevale viitenumbrile.
- 7.12. Võrguettevõtja väljastab liitujale arve vastavalt kokkulepitule kas paber kandjal või elektrooniliselt.
- 7.13. Võrguettevõtja poolt paber kandjal esitatud arve loetakse liituja poolt kättesaaduks, kui see on saadetud liitumislepingus märgitud liituja kontaktaadressile ja postitamisest on möödunud 5 kalendripäeva. Elektrooniliselt esitatud arve loetakse liituja poolt kättesaaduks, kui see on saadetud liitumislepingus märgitud liituja e-posti aadressile.
- 7.14. Tasu loetakse makstuks päevast, millal see laekub võrguettevõtja arvelduskontole. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused (nt kohtukulud), viivised, intressid, leppetrahv ja seejärel põhikohustus. Kui liituja põhikohustuse tasumisel ei

määrä, missuguse põhikohustuse täitmiseks makse teostati, lähtutakse võlaõigusseadusest.

- 7.15. Liituja kohustuse võib täita ka kolmas isik, kuid sõltumata võrguettevõtja poolt täitmise tingimusteta vastuvõtmisest ei ole nimetatud käsitatav nõusolekuna kohustuse üleminekuks liitujalt kolmandale isikule.
- 7.16. Võrguettevõtja pingestab liituja elektripaigaldise võrguühenduse selle kasutuselevõtuks pärast liitumistasu või tingimuste muutmise tasu täielikku laekumist, võrgulepingu sõlmimist ja seadme ohutuse seaduse § 12 kohasest tehnilise järelevalve infosüsteemist kindlaks tegemist, et elektripaigaldisele on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu.
- 7.17. Enne võrgulepingu jõustumist tarbitud võrguteenuse eest maksab liituja võrguteenuse põhitariifi ja üldteenuse põhitariifi hinna alusel.
- 7.18. Kui liituja ei ole maksnud liitumistasu, tingimuste muutmise tasu või punktis 7.17 toodud tasu täies ulatuses, on võrguettevõtjal õigus antud võrguühendus katkestada.

8. Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu maksmine

- 8.1. Maksetingimustes lepatakse kokku liitumislepingus.
- 8.2. Liitumislepingus rakendatakse üldjuhul järgmisi maksetingimusi:
 - 8.2.1. Liitumiste ja tingimuste muutmise puhul kindlaksmääratud piirkonnas maksab liituja kogu liitumistasu vastavalt arvele ettemaksuna enne IE poolt lepingu täitmisele asumist.
 - 8.2.2. Kalkulatiivse tasuga liitumiste puhul maksab liituja kuni 6000 eurose (ilma käibemaksuta) liitumistasu korral 50% ehitusmaksumusest vastavalt arvele ettemaksuna enne IE poolt lepingu täitmisele s.h. projekteerimistöodele asumist. Ülejäänud 50% tuleb maksta vastavalt arvele pärast võrguettevõtja poolt edastatud võrguühenduse valmimise teavitust.
 - 8.2.3. Kalkulatiivse tasuga liitumiste puhul maksab liituja üle 6000 eurose (ilma käibemaksuta) liitumistasu korral 10% ehitusmaksumusest vastavalt arvele ettemaksuna enne IE poolt lepingu täitmisele asumist, 70% vastavalt arvele enne ehitustegevuse alustamist ja 20% vastavalt arvele pärast võrguettevõtja poolt edastatud võrguühenduse valmimise teavitust.
- 8.3. Elektrilevi liitumistingimustest ja Eleringi liitumistingimustest tulenevad tasud tuleb tasuda vastavalt IE esitatud arvele.
- 8.4. IE-l on õigus vastavalt krediitpoliitikale teha liituja kohta krediidiriski analüüs ja selle tulemusena määrata tasu maksmine ühe maksena.

9. Lisatingimused elektritootja liitumisel ja tootmistingimuste taotlemisel

- 9.1. IE taotleb Elektrilevi OÜ-lt liitumispakkumise ja Elektrilevi omakorda ER-lt liitumispakkumise, kui liituja IE võrguga ühendamise tulenevalt muutuvad nii IE ja Elektrilevi vahel sõlmitud kui ka Elektrilevi ja ER vahel sõlmitud võrgulepingu tingimused.
- 9.2. Alates 1 MW (k.a) maksimumvõimsusega tootmismoodulite liitumist madalpingel ei võimaldata.
- 9.3. Ühefaasilise liitumispunktiga on lubatud ühendada tootmismoodul maksimumvõimsusega kuni 5 kW.
- 9.4. Elektritootmiseseadme paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine asjakohaseid sätteid sisaldavat liitumis- ja võrgulepingut sõlmimata ei ole lubatud.
- 9.5. Alates tootmismooduli tüübist B (maksimumvõimsusega alates 500 kW) tuleb liitumisel või tingimuste muutmisel liitujal kooskõlastada tootmismooduli elektriosa projekt IE-ga ja sideühenduse projekt ER-ga.
- 9.6. Alates tootmismooduli tüübist C (maksimumvõimsusega alates 5 MW) tuleb liitumisel või tingimuste muutmisel liitujal kooskõlastada tootmismooduli elektriosa projekt täiendavalt ka põhivõrguettevõtjaga Elering AS ja tasuda selle eest vastavalt põhivõrguettevõtja hinnakirjale. Elektriosa projekti koosseisus peab olema sideühenduse projekt.
- 9.7. Alates tootmismooduli tüübist B peavad tootmisüksuste kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning sätted, mõõteseadmete funktsionaalsus ja muud tehnilised

parameetrid vastama õigusaktidele ja olema kajastatud tootmiseseadme(te) elektriosa projektis.

- 9.8. Tootja ei või IE kirjaliku nõusolekuta asendada olemasolevaid tootmisüksusi tehniliselt parameetritelt senis(t)est erineva(te) vastu ja/või suurendada nende arvu.
- 9.9. Pärast võrguühenduse ja elektriijaama valmimist vastavalt kooskõlastatud elektriosa projektile, sõlmib IE liitujaga ajutise võrgulepingu alates 500 kW maksimumvõimsusega (alates tüübist B) tootmismooduli katsetuste läbiviimiseks. Katsetuste läbiviimisel lähtutakse õigusaktidest.
- 9.10. Pärast IE poolt katsetulemustele vastavuskinnituse andmist sõlmib IE liitujaga tähtajatu tootmistingimustega võrgulepingu.
- 9.11. Kui tootmiseseadmete käitamiseks kasutatakse elektrituruseaduses sätestatud toetuskeemide rakendamise seisukohalt erinevat tüüpi energiaallikaid, siis peab tootja toetuskeemi rakendamiseks ette nägema tehnilise lahenduse toodetud ja võrku antud erineva päritoluga energiakoguste eristamiseks.
- 9.12. Võrgu läbilaskevõime amendumisel võib tootmismoodulite liitumine või tingimuste muutmine toimuda juhul, kui lepatakse kokku IE seatud täiendavates tehnilistes piirangutes.
- 9.13. Elektritootja liitumisel ja tingimuste muutmisel lähtub IE tehnilise lahenduse koostamisel standardi EVS-EN 50160:2010 nõuete täitmise tagamiseks tootmismooduli poolt põhjustatavate võrguhäiringute ulatusest

10. Tagatise andmine üle 15 kW võimsusega tootmiseseadme liitumiseks või tootmistingimuste muutmiseks

- 10.1. Üle 15 kW võimsusega tootmissuunalise liitumise taotluse esitamise hetkeks on liituja kohustatud andma võrguettevõtjale tagatise 38 000 eurot megavati kohta.
- 10.2. Tagatiseks võib olla krediidasutuse, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või tagatisraha, mis on kantud võrguettevõtja esitatud arvelduskontole.
- 10.3. Liitumistaotluse saamisel väljastab võrguettevõtja indikatiivse hinnainfo, mille järgselt peab liituja 14 päeva jooksul teatama soovist saada liitumislepingu pakkumine. Võrguettevõtja loeb teatamata jätmise sellest loobumiseks.
 - 10.3.1. Kui liituja teavitab soovist saada liitumislepingu pakkumine, tuleb teates välja tuua, kas liituja täidab tagatise esitamise kohustuse tagatisraha maksmisega või garantiikirja esitamisega.
 - 10.3.2. Kui liituja tähtaegselt liitumislepingu pakkumise saamise soovi ei avalda, siis võrguettevõtja liitumislepingu pakkumist ei väljasta ja liitumistaotlus tühistatakse.
- 10.4. Indikatiivne hinnainfo ei ole liitumislepingu kohane liitumistasu.
- 10.5. Liitujalt liitumislepingu pakkumise soovi saamisel väljastab võrguettevõtja liitujale tagatisraha arve või määrab tähtaja garantiikirja esitamiseks.
- 10.6. Tagatisraha arve tuleb tasuda 7 päeva jooksul arve saamisest.
- 10.7. Liituja poolt esitatav garantiikiri peab sisaldama võrguettevõtja garantiikirja vormis toodud tingimusi. Võrguettevõtja garantiikirja vorm on kättesaadav võrguettevõtja veebilehel. Garandil peab olema vähemalt investeerimisjärgu krediidireiting. Võrguettevõtja ei aktsepteeri eelpool nimetatud võrguettevõtja tingimustele mitte vastavat garantiikirja.
 - 10.7.1. Liituja poolt esitatav esmane garantiikiri peab kehtima vähemalt 3 aastat. Liituja peab tagama garantii kehtivuse jätkuvuse tootmise alustamiseks ettenähtud perioodi lõppemisest 3 kuu jooksul.
 - 10.7.2. Liituja peab esitama järgneva garantiikirja või tasuma tagatisraha vähemalt 30 päeva enne garantiikirja kehtivuse lõppemist.
 - 10.7.3. Kui liituja ei ole punktis 10.7.2 toodud kohustust täitnud, on võrguettevõtjal õigus nõuda garandiilt garantiisumma tasumist.
- 10.8. Liituja võib tasutud tagatise asendada garantiikirjaga ja vastupidi.
- 10.9. Võrguettevõtja ei rakenda tagatise nõuet, kui liitumistaotlus esitatakse korterelamule rajatava tootmiseseadme ühendamiseks võrguga.

- 10.10. Tagatisraha tagastatakse või garantiikirjast tulenev kohustus lõpeb liitujale üksnes juhul, kui liitumistaotlust ei võetud menetlusse või kui on alustatud liitumistaotluse kohase tootmiseseadmega elektrienergia tootmist punktis 10.11 nimetatud tootmise alustamiseks ettenähtud perioodi jooksul.
- 10.11. Tootmise alustamiseks ettenähtud periood on päikesepaneelide paigaldamisel üks aasta ja muude tehnoloogiate puhul kaks aastat alates võrguettevõtja poolsest teavitusest võrguühenduse valmimise kohta.
- 10.12. Liitumistaotluses toodud elektrienergia tootmise tehnoloogiat muuta ei tohi. Elektrienergia tootmise tehnoloogia muutmiseks loetakse muu hulgas ka olukorda, kus liitumislepingus toodud võrguga ühendatav tootmiseseade muudetakse ebaolulise ruumilise mõjuga ehitise olulise ruumilise mõjuga ehitiseks planeerimisseaduse tähenduses.
- 10.13. Taotletud võrku antava võimsuse vähendamise korral ei kuulu tagatis võimsuse vähendatud osa ulatuses tagastamisele.
- 10.14. Tagatise tagastamisel ja garantiisumma nõudmisel lähtub võrguettevõtja elektrituruseaduses sätestatud alustest.
- 10.15. Liitumislepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisel lepivad üleandja, ülevõtja ja võrguettevõtja tagatise rakendamise asjaolud kokku kohustuste ülevõtmise lepingus.

11. Ajutise võrguühenduse loomine

- 11.1. Ajutise võrguühenduse ehitab taotleja IE poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel.
- 11.2. Tehnilised tingimused on tasulised.
- 11.3. Ajutisele tarbimiskohale (näiteks spordiüritused, vabaõhulavastused, sillaehitused jm ajutised tegevused) luuakse võrguühendus üldjuhul kuni 6 kuuks.
- 11.4. Uuele tarbimiskohale võib luua ajutise võrguühenduse kuni alalise võrguühenduse väljaehitamiseni. Eelduseks on antud tarbimiskohale alalise võrguühenduse loomiseks sõlmitud liitumisleping ja lepingujärgse liitumistasu esimese osamakse tasumine.
- 11.5. Ajutise võrguühenduse loomise kulu kannab taotleja.

12. Liituja poolt tööde tegemine Imatra Elekter AS võrgus

- 12.1. Kokkuleppel IE-ga võib liituja või klient (käesolevaks peatükis edaspidi tellija) ise korraldada projekteerimis- ja/või ehitustöid tarbija ja tootja liitumiseks või tingimuste muutmiseks kulupõhise tasuga teenuste puhul. Lisaks on kokkuleppel IE-ga lubatud ise korraldada töid elektrivõrgu ümberehitamiseks.
- 12.2. Kui tellija soovib ise korraldada vajalikke töid, siis tuleb vastav soov esitada kas liitumistaotlusel või pärast IE liitumislepingu pakkumise saamist vabas vormis kirjaliku avaldusega.
- 12.3. Projekteerimiseks ja ehitamiseks sõlmitakse tellija, tellija valitud töövõtja ning IE vahel vastavad eraldiseisvad kolmepoolsed koostöölepingud.
- 12.4. Tellija, tellija valitud töövõtja ja IE vahel sõlmitud kolmepoolne koostööleping ei reguleeri tellija ja tellija valitud töövõtja vahelisi suhteid ja kohustusi.
- 12.5. Tellijal ega tellija valitud töövõtjal/alltöövõtjal ei võimaldata teha liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasnevaid jaotus- või piirkonnaalajaama projekteerimis-, ehitus-, ümberehitus- või rekonstrueerimistöid. Sellised tööd teeb võrguettevõtja ja maksumus lepitakse kokku võrgu ümberehituse lepingus, mille pakkumise saamiseks esitab tellija eraldi taotluse.
- 12.6. Kui liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb liitumise mahtu mittekuuluv IE-poolne kaasnev investeering, võimaldatakse liitujale koostöölepingu alusel tööde tegemine ainult juhul, kui liituja on nõus kolmepoolse lepingu mahus tegema ja tasuma liitumismahtu mittekuuluva kaasneva investeeringu.
- 12.7. Projekteerimis- ja ehitustööde kureerimine, omanikujärelevalve ja vastuvõtt toimub Elektrilevi Partnerite Portaali kaudu.
- 12.8. Projekteerimise lähteülesande väljastab IE. Tehnilised lahendused koostatakse lähtuvalt IE-s kehtivatest tehnilistest nõuetest, juhenditest ja standarditest.

- 12.9. Kui tellija soovib ise koostada projekti, peab tema valitud töövõtja vastama järgmistele tingimustele:
- peab olema kooskõlastatud IE-ga,
 - peab olema kantud Majandustegevuse registrisse (edaspidi MTR) elektripaigaldise projekteerijana;
 - peab olema Elektrilevi Partnerite Portaali kasutaja;
 - Projekteerijal ei tohi olla maksuvõlgasid või need peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud;
 - projekteerijal puuduvad Elektrilevi Partnerite Portaalis tähtaja ületanud kolmepoolse koostöölepingu projekteerimise tellimused või vaegtööd.
- 12.10. Projekt peab vastama IE nõuetele.
- 12.11. Projekti vastuvõtmise eelduseks on Imatra Elekter AS kasuks maakasutusõiguse seadustamine (sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingu ehk asjaõiguslepinguga või sundvalduse seadmisega).. Maakasutuse seadustamisel IE kasuks sõlmib lepingud liituja valitud projekteerija, kes omab IE poolset volitust. Volituse puudumisel tuleb tellida lepingute sõlmimine Elektrilevi veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või Elektrilevi maateenustest. Maakasutamise seadustamine on tasuline teenus.
- 12.12. Kui tellija soovib ise ka ehitustöid korraldada, tuleb ehitustööde kolmepoolne leping tellija, tellija valitud töövõtja ja IE vahel sõlmida 1 aasta jooksul pärast projekti vastuvõtmist IE poolt. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel ehitamiseks on IE-le vaja esitada tellija valitud töövõtja hinnapakkumine.
- 12.13. Kui tellija soovib korraldada ise ehitustöid, peab tema valitud töövõtja vastama järgmistele tingimustele:
- olema kantud MTR elektritööde ettevõtjana;
 - Töövõtjal ei tohi olla maksuvõlgasid või need peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud;
 - Töövõtjal puuduvad Elektrilevi Partnerite Portaalis tähtaja ületanud kolmepoolse koostöölepingu tellimused või vaegtööd
- 12.14. Tööde teostamisel tuleb lähtuda IE nõuetest, kehtivatest õigusaktidest ja töö üleandmisel IE juhenditest ja normdokumentidest.
- 12.15. Kolmepoolse koostöölepingu raames ehitatud elektrivõrk võetakse vastu vastavalt IE-s kehtestatud tingimustele elektrivõrgu tõendusdokumentide alusel.

13. Vastutus

- 13.1. Pooled vastutavad liitumislepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest. Pooled ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui kohustuse rikkumine on vabandata.
- 13.2. Kohustuse rikkumine on vabandata, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta liitumislepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
- 13.3. Võrguettevõtja ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui:
- 13.3.1. võrguettevõtja ei saa liitumislepingut täita punktis 3.11 nimetatud liitujast tuleneva asjaolu tõttu;
 - 13.3.2. võrguettevõtja ei saa liitumislepingut täita punktis 3.12 nimetatud õigusaktist tuleneva või muu võrguettevõtjast mittesõltuva liitumislepingu täitmist takistava asjaolu tõttu;
 - 13.3.3. liituja keeldub põhjendamatult võrguettevõtja kohustuste täitmise hiline misega korral võrguettevõtja pakutavast ajutisest tehnilisest lahendusest.
- 13.4. Kui võrguettevõtja hilineb liitumislepingus kokkulepitud kuupäevaks omapoolsete kohustuste täimisega, on liitujal õigus nõuda leppetrahvi 0,06% liitumistasust või tingimuste muutmise tasust iga kohustuse täimisega hiline tud kalendripäeva eest, v.a punktis 13.3 sätestatud juhul.
- 13.5. Kui võrguettevõtja hilineb liitumise või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmisega seotud kohustuste täimisega, kuid tagab liitujale ajutise tehnilise lahendusega kokkulepitud või

osalise läbilaskevõimega võrguühenduse kasutamise võimaluse, siis ta liitujale punktis 13.4 nimetatud leppetrahvi vastavalt maksma ei pea või maksab seda proportsionaalselt puudujäävale läbilaskevõimele.

- 13.6. Kui liituja hilineb liitumistasu või tingimuste muutmise tasu maksmisega arvel määratud maksetähtpäevaks, maksab ta võrguettevõtjale viivist 0,06% tasumata summast iga maksmisele kuuluva summa tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpeb tasude laekumise päeval (kaasa arvatud).
- 13.7. Pool hüvitab teisele poolele liitumislepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Kohustuste rikkumisega põhjustatud muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu, välja arvatud juhul, kui kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Mistahes liitumislepingu rikkumiste alusel teisele poolele makstavad hüvitised on kokku piiratud summaga, mis vastab liitumislepingu alusel maksmisele kuuluva liitumistasu kogusummale, välja arvatud juhul, kui kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 - 13.7.1. Pool peab tekkinud kahjust teadasaamisest mõistliku aja jooksul teatama teisele poolele kahju suuruse ja kahju hüvitamise aluse ning esitama kahju olemasolu ja suurust tõendavad dokumendid.
 - 13.7.2. Pool võib liitumislepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest ja/või liitumislepingust (sh liitumistingimustest) tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest ja/või liitumislepingust ei tulene teisiti.
- 13.8. Kui liituja on jätnud kohustuse täitmata, on võrguettevõtjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Liituja on kohustatud hüvitama võrguettevõtjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

14. Liitumislepingu muutmise ja peatamine

- 14.1. Liitumislepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel liitumislepingus või liitumistingimustes või seaduses ette nähtud alustel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.
- 14.2. Võrguettevõtja võib liituja vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse alusel peatada liitumislepingu täitmise kokku kuni 90 kalendripäevaks, kui ei ole alustatud liitumiseks või tingimuste muutmiseks vajalikke elektrivõrgu ehitustöid. Liitumislepingu täitmise tähtaeg pikeneb peatatud päevade arvu võrra. Kui liitumislepingu täitmisega on seotud Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga ja/või põhivõrguettevõtjaga sõlmitud liitumislepingu täitmine, siis võrguettevõtja liitumislepingu peatamist ei võimalda.
- 14.3. Liitumislepingut võib selle täitmise kestel muuta üksnes poolte kokkuleppel ulatuses, mis ei põhjusta tehnilise lahenduse ja/või võrguühenduse läbilaskevõime muutmist. Kui liituja ei soovi liitumislepingus kokkulepitud tingimustel võrguühendust ja pooled ei saavuta kokkulepet liitumislepingu muutmiseks, on liitujal õigus liitumisleping lõpetada liitumislepingus, sh tüüptingimustes sätestatud korras. Kui liituja ei esita võrguettevõtjale liitumislepingu lõpetamise avaldust, jätkab võrguettevõtja liitumislepingu täitmist liitumislepingus kokkulepitud tingimustel. Võrguühenduse võimaldamiseks uutel tingimustel tuleb liitujal esitada uus liitumistaotlus.
- 14.4. Kui ilmnevad liitumislepingu täitmist takistavad punktides 3.11 ja 3.12 toodud võrguettevõtjast sõltumatud asjaolud, peatub liitumislepingu täitmine ajani, mil takistav asjaolu ära langeb. Liitumislepingu täitmise tähtaeg pikeneb peatatud päevade võrra

15. Liitumislepingu kehtivus

- 15.1. Liitumisleping lõpeb:
 - 15.1.1. poolte liitumislepingus sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmisega;
 - 15.1.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
 - 15.1.3. liitumislepingu lõpetamisel ühe poole avalduse alusel;
 - 15.1.4. äritarbija lõppemisel.

- 15.2. Liituja võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest võrguettevõtjale vähemalt 14 kalendripäeva ette.
- 15.3. Võrguettevõtja võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest liitujale vähemalt 14 kalendripäeva ette, kui:
- 15.3.1. liituja ei likvideeri p-s 3.11 nimetatud takistust võrguettevõtja poolt määratud tähtjaks ja võrguettevõtja on andnud liitujale takistuse kõrvaldamiseks täiendava mõistliku tähtaja, ning liituja ei ole selleks ajaks takistust likvideerinud ja pooled ei ole leppinud kokku uues tähtjas;
 - 15.3.2. liituja on liitumislepingujärgse tasu maksmisega viivitanud rohkem kui 30 kalendripäeva või on rikkunud oluliselt muid liitumislepingus või õigusaktides sätestatud kohustusi ning ei ole rikkumist kõrvaldanud võrguettevõtja poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul;
 - 15.3.3. esinevad liitumislepingus kokku lepitud muud liitumislepingu lõpetamise alused;
 - 15.3.4. võrguettevõtjal ei ole võimalik võrguteenust osutada ja õigusakt lubab sellisel juhul teenuse osutamisest keelduda.
- 15.4. Liitumislepingu lõpetamise soovist tuleb teisele poolele teatada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
- 15.5. Liitumislepingu lõpetamisel pärast võrguettevõtja poolset liitumislepingus toodud kohustuste täitmist liitujale liitumistasu või tingimuste muutmise tasu ei tagastata.
- 15.6. Kui pool on liitumislepingu lõpetanud enne punktis 3.15 nimetatud võrguettevõtja teavituskirja saatmist (st liitumislepingust tulenev võrguettevõtja kohustus ei ole täidetud) ja liituja on liitumistasu või tingimuste muutmise tasu maksnud rohkem, kui on liitumislepingu täitmiseks tehtud kulud, tagastab võrguettevõtja liitujale juba tasutud liitumistasu või tingimuste muutmise tasu, arvestades sellest eelnevalt maha liitumislepingu täitmiseks tehtud põhjendatud kulud.
- 15.7. Kui pool on liitumislepingu lõpetanud enne punktis 3.15 nimetatud võrguettevõtja teavituskirja saatmist (st liitumislepingust tulenev võrguettevõtja kohustus ei ole täidetud) ja liitumistasu või tingimuste muutmise tasu on makstud vähem, kui on tehtud põhjendatud kulutusi liitumislepingu täitmiseks, siis on võrguettevõtjal õigus nõuda liitujalt liitumislepingu lõppemiseni liitumislepingu täitmiseks tehtud põhjendatud kulutuste hüvitamist, kuid mitte rohkem kui liitumislepingus kokkulepitud tasu ulatuses.

16. Liitumise või tingimuste muutmise lõpetamine ja pingestamine

- 16.1. Võrguettevõtja kinnitab võrguühenduse valmimist või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist st oma liitumislepingust tuleneva kohustuse täitmist, liitujale võrguettevõtja või tema esindaja poolt saadetava teavituskirjaga.
- 16.2. Liitujale kuuluva uue elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui sellele on tehtud ettenähtud juhtudel elektripaigaldise audit või liituja on esitanud IE-le ehitaja kinnituskirja. IE veendub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuvas elektroonilise andmekogu põhjal elektripaigaldise auditi teostatuses.
- 16.3. IE pingestab liituja uue elektripaigaldise pingestamise taotluse alusel pärast liitumistasu lepingukohast laekumist ja võrgulepingu sõlmimist või jõustumist.
- 16.4. IE võimaldab võrguühendust kasutada muudetud tingimustel pärast tingimuste muutmise tasu lepingukohast laekumist ja võrgulepingu jõustumist muudetud tingimustel.

17. Erimeelsuste lahendamine

- 17.1. Liituja võib kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitada võrguettevõtjale liitumislepingu rikkumisest tuleneva kaebuse, mida pooled lahendavad võimaluse korral poolte kokkuleppel. Võrguettevõtja vaatab liituja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse läbi selle saamisest alates 15 kalendripäeva jooksul ning teavitab liitujat kaebuse võimalikust lahendusest või kaebuse lahendamise tähtaja pikendamisest.
- 17.2. Füüsilisest isikust liituja võib liitumislepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega

tarbijakaitse eesmärges sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

- 17.3. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
- 17.4. Vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse võrguettevõtja asukoha järgses kohtus, s.o Pärnu Maakohtus, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
- 17.5. Vaidlus lahendatakse Pärnu Maakohtus ka juhul, kui liituja asub pärast liitumislepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevus- või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel teada.
- 17.6. Punktidest 13.3 kuni 13.7 tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse poolte vahel vastavalt punktidele 17.2 ja/või 17.4.

18. Teavitamine

- 18.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas liitumislepinguga esitatuks ja kättesaamiseks, kui see on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis liitumislepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui liitumislepingus või liitumistingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud kooskõlas liitumislepinguga, kui võrguettevõtja on selle salvestanud.
- 18.2. Võrguettevõtja avaldab info liitumistasu ja tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise tasu ja liitumistingimuste kohta võrguettevõtja veebilehel.
- 18.3. Pooled teavitavad üksteist mõistliku aja jooksul kõigist asjaoludest, mis takistavad liitumislepingu täitmist. Kui lepingu täitmist takistavad asjaolud on IE-st sõltumatud, peatub lepingu täitmine ajani, mil takistav asjaolu ära langeb. Liitumislepingu täitmise tähtaeg pikeneb sellele vastavalt.
- 18.4. Liitumislepinguga sätestatud võrguettevõtja kontaktaadressi andmete muutumisest teavitab võrguettevõtja liitujat veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.
- 18.5. Liitumislepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab liituja võrguettevõtjat 14 kalendripäeva jooksul.

19. Isikuandmete töötlemine

- 19.1. Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust liituja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise liitumistingimustes sätestatud korras ja vastavuses õigusaktidega ning "Imatra Elekter AS isikuandmete töötlemise põhimõtetega", mis on avaldatud võrguettevõtja veebilehel.
- 19.2. Liituja isikuandmete vastutav töötaja on Imatra Elekter AS (registrikood 10224137, aadress Tööstuse 2, Haapsalu 90506). Võrguettevõtja volitatud töötajate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad võrguettevõtja veebilehel.
- 19.3. Ostja isikuandmeid, sh isikukoodi, võlasummat, võla algus- ja lõpp kuupäeva ning muid andmeid, mis on vajalikud võlgnevuse töötlemiseks, võib liitumislepingu rikkumise korral avaldada maksehäire registris.